

Ve Hvozdnicích dne 28.6.2017

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 obce Hvozdnice (okr. Hradec králové) jsou uvedeny v příloženém dotazníku.

S pozdravem

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
- Projektová dokumentace
- Zaměření reálného stavu
- Jiné – jakým způsobem?
- Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

44 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

3080 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků - ks

Do 5 roků - ks

Do 10 roků 24 ks

Do 15 roků - ks

Nad 15 roků 20 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 44 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká - ks

Výbojka indukční - ks

Výbojka metal halogenidová - ks

Zářivka - ks

LED - ks

Jiný druh-žárovka - ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků - m

Do 5 roků - m

Do 10 roků 845 m

Do 15 roků - m

Do 25 roků 665 m

Nad 25 roků - m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

3650 hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

43000,- Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

2100,- Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: smlouva DPP⁺ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

smlouva DPP do 31.12. 2017, obnovena každý rok, zaměstnanec zajišťuje i údržbu

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

5002,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0,- Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.